

אורינג פנים	
אינסטליציה	☒
בטיחות אש	☒
אקוסטיקה	
חשמל ותאורה	☒
קונסטרוקציה	
קברו ראשי	
ניחול פריזנט	☒
נמח	☒
אורינג	☒

מניית מעדנות לביצים	21.10.22	▲
מניית מעדנות לביצים	18.9.22	▲
מניית לביצים	15.6.22	▲
פרדס מעבר אורד אינסולנס ספיטת אורד צא מחללים	8.11.21	▲
פרדס מעבר גידי ליום בשח	20.10.21	▲
פרדס למעטורגית חץ	19.10.21	▲
פרדס חסרה	29.8.21	▲
מניית ראשית	10.8.21	▲
שנים	חציר:	2021

189	סופר – פארם סכנין
דני תורכוב	עם תורכוב
1:50	מיוזר אוויר, איוורור ושרור עשן
7.11.22	רקע
תאריך פה"ק	עם תורכוב
	סופר – פארם DWG
תורכוב	עם תורכוב
 בכניס	 נכנסר
	 לאשד
	 ענין
	10.8.21
	תאריך
	סופר – פארם אוויר



יחידות קצה מעור 5 - 24/7									
מס' יחידה בתכנית	מאייד	תפוקת כור Btu/s	ספיקת אידור CFM	לחץ רגש dbs(A)	משקל KG	ידדות גור	פני ידדות	מחז חזנה VHz/Ph	הספק צנור
5-5	האסטה 4" כיווניים"	9,600	283	30	13.7	57.6/25.6/57	62/3.5/62	230/50/1	14
5-3	האסטה 4" כיווניים"	12,300	307	32	13.7	57.6/25.6/57	62/3.5/62	230/50/1	17
5-1	האסטה 4" כיווניים"	15,400	388	36	15	57.6/25.6/57	62/3.5/62	230/50/1	20

יחידות כצעד מעקב 2									
מס' יחידה בתחנית	מאיד	תפנית כנר	CFM	רשת רעש dB(A)	משקל KG	מדות גוף	מדות פנר	מחז חזנה V/Hz/Ph	הספק צעדר
2-1	המאסטר "4 כיוונים"	9,600	283	30	13.7	57.6/25.6/57.1	62.1/3.5/62.7	230/50/1	14
2-4	המאסטר "4 כיוונים"	12,900	307	32	13.7	57.6/22.7/57.1	62.1/3.5/62.7	230/50/1	17
2-6	המאסטר "4 כיוונים"	15,400	388	38	15	57.6/25.6/57.1	62.1/3.5/62.7	230/50/1	20
2-8	מאיד תחלוע חזר ססר כזה	95,500	2542	87	87	69.1/46.9/156.1	---	230/50/1	800

יחידות קצה מעגל 3-אוויר צד מסופר										
מס' יחידה	תכונות	מאייד	תופקת קצור Btu/h	פיקוד אוויר CFM	רמת רעש dB(A)	משקל KG	מידות גוף	מידות פנל	מתח הזנה V/Hz/Ph	הספק נגרד W
3-2	3-1	אוויר צד	95,500	1260	47	73	694/464/1561 ס"מ	---	230/50/1	360

יחידות נפח מעגל 4-- הנפח קיים בשטח								
מס' יחידה בתכנית	מ"ר	הפרקת קרוו Btu/h	ספיקת אידוי CFM	דחף רשת db(A)	משקל kg	יחידות גז	נחת הזנה V/Hz/Ph	הערות
4-2	4-1	"ענייני"	596	46	12.2	35.41/97.51	---	230/50/1
4-4	4-3	"ענייני"	953	50	19	35.41/277/109	---	230/50/1

